



**ATTESTATION DE TRAITEMENT D'IGNIFUGATION N°008 /2015**

**Adhérent du GTFI n° 0800**

L'applicateur soussigné, adhérent du **Groupement Technique Français contre l'Incendie (GTFI)** atteste que les supports et/ou éléments faisant l'objet du présent document ont été ignifugés, en vue de correspondre à la législation et aux règlements en vigueur, avec des produits référencés par le GTFI dans les conditions techniques imposées par le fabricant conformément aux règles de l'art. L'applicateur remplit cette attestation sous sa responsabilité. Le contrôle exercé par les commissions de sécurité ne dégage pas l'applicateur des responsabilités qui lui incombent personnellement.

**Supports et/ou éléments traités**

**Nature du matériau**

Tissus  bois  divers : Bois fibre cellulosique  
 Descriptif exact : Panneaux de bois + chevrons jaune  
 Surface développée traitée : 66m<sup>2</sup> ou nombre d'élément(s) traité(s) :  
 Marquage : Non  
 Quantité de produit(s) d'ignifugation utilisé(s) : 150g/m<sup>2</sup>  
 Mode de traitement trempage  foulardage  pulvérisation  autres :

**Auto-contrôle**

Appareillage : Bec Bunzen  
 Résultat de l'auto-contrôle (\*) : Pas de propagation ni de persistance de flamme  
 (\*) : Un classement au feu de ce matériau fini nécessiterait un essai réalisé par un laboratoire agréé, à la demande du client.

**Observations :**

**Conseils d'entretien :**

**Produits ou procédés utilisés :**

Marque commerciale du ou des produits d'ignifugation : EUROFIBRE n° lot de fabrication 215/AFT  
 Fabricant : SARL ALFA FLOR  
 Procès-verbaux n° 18305-14 Laboratoire officiel Heraklès, Safran, SNPE, SME  
 Support(s) : Bois fibre cellulosique  
 Classement au feu indiqué sur le P.V. : M1 (A2, S1, d0)  
 Durabilité du traitement : Non limité dans le temps

**Renseignements complémentaires :**

Lieu et date de l'opération : Ets Roy 45360 Chatillon sur Loire  
 12 Mars 2015  
 Nom et adresse du client : NIKITA 82000 Montauban  
 Numéro de facture : FA151860

Fait à PARIS  
 Ets Roy  
 Le : 12 Mars 2015  
 Cachet et signature de l'applicateur

